

Ofício n.º 0005/2023 – RGFF. 5

Igarapava, 18 de abril de 2023.

Referência: Ofício 103/2023 de 11/04/2023

Câmara Municipal de Igarapava

Protocolo 20104123
Câmara Municipal de Igarapava
nº 60.2/3.409/0001-67

Câmara Municipal de Igarapava
Silv. Dury
Assessoria da Presidência

Prezado Senhor,

Em resposta ao ofício supracitado encaminhado por V.S.^a, também assinado pelos vereadores Carla Adriana Mendonça, Carlos Roberto Rodrigues Lima, Dra. Edinamar Ap.I. Costa, Gilmar Fernandes e Rinaldo Grou Gobbi, que versa sobre a solicitação de informações a respeito da ligação de água da Rua Eurípedes Rodrigues de Lima, n.º 15, vimos através deste informar o que segue, conforme cada item apresentado:

1- Data do ultimo pedido de ligação de água da Sabesp, local onde está instalada a Cozinha Piloto:

- A ligação de água estava suprimida desde 07/2022, conforme solicitação do cliente anterior, W. M. Tannous Ltda. Leitura da supressão 300 em 15/07/2022.
- Efetuado pedido de religação do fornecimento de água através do ofício 159 de 13/03/2023 emitido pelo Prefeito Municipal de Igarapava.
- Religação efetuada no dia 14/03/2023 às 11:16h – Leitura da Religação: 300.

2- Qual o consumo de água nos últimos 6 (seis) meses até a data atual:

Novembro à março: Ligação suprimida – não houve consumo
22/03/2023: Leitura 300 – consumo 00 m3
06/04/2023: Leitura 300 – consumo 00 m3
17/04/2023: Leitura 306 – consumo 06 m3

3- Se possui Poço Artesiano no devido endereço e se estava desativado ou não:

O local possui poço artesiano e, conforme vistoria realizada em 07/03/2023 (OS 2023/6779160), a água do poço estava sendo utilizada.

V. C. A.

4- Comunicação, notificação ou ofício da Prefeitura para a Sabesp e da Sabesp para a Prefeitura sobre este endereço:

- Após análise da vistoria realizada in loco (vide item 3) foi realizada uma comunicação verbal à prefeitura municipal que, de imediato, encaminhou o ofício 159 de 13/03/2023 solicitando a religação da água da Sabesp.


- No dia 24/03/2023, após conferência da leitura do mês realizada no dia 22/03/2023 apresentar consumo 00, foi encaminhado ofício 004/2023 pela Sabesp à Prefeitura Municipal de Igarapava (vide anexo) informando a data da realização do restabelecimento da água bem como efetuado o pedido de supressão da água do poço em caráter emergencial.

5- Resultados de análises de água, caso tenha sido realizada ou, informar o motivo de não realização de coleta:

Foi realizada uma coleta no dia 06/04/2023 da água fornecida pela Sabesp e os resultados apresentados encontram-se anexo, não apresentando resultados anômalos, ou seja, a água fornecida pela Sabesp está dentro dos padrões de potabilidade exigida pelo Ministério da Saúde.

Certo de termos vosso pleito atendido, agradecemos antecipadamente, colocando-nos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.



Vanderlei Pim
Gerente do Setor – Igarapava
Matr. 65429.2 – RGFF.5

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR,
FREDERICK REQUE MENDONÇA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
IGARAPAVA/SP**



Controle Sanitário do Pardo e Grande

Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 - CEP: 14405-600 - Jardim Redentor
- Franca



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RGOC 7418/23-0085-A Versão 00

Dados Referentes a Amostra:

Número da amostra: 7418/23
 Cliente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
 Endereço: R Cerqueira Cesar, 241 - Centro - Igarapava
 Tipo de Amostra: Particular-Particular - Particular
 Procedência: R EXP Euripedes Rodrigues de Lima nº 15 - Cozinha Piloto-Jd.Santo Antonio-Igarapava
 Valor de Referência: Portaria GM_MS Nº888_04/05/21

Data/horário de coleta: 06/04/2023 - 13:45 Chuvas: Não Temp. Ambiente: - Coletor: Marcos Fernando Ferreira

Dados Referentes aos Ensaios

Ensaio	Resultado	Valor de Referência	Unidade de Medida	Método	Data	Sala
Bactérias Heterotróficas	<1	-	UFC/mL	Placa Fluida - PTA-020 - rev. 37 - 2018	10/04/23	bac
Cloro Residual Livre	0,9	0,2 ~ 5,0	mg/L	- 4500-Cl G - SMEWW - 24 - 2023	06/04/23	campo
Coliformes Totais	Ausente	Ausência	/ 100mL	Substrato Enzimático - PTA-018 - rev. 32 - 2018	07/04/23	bac
Cor Aparente	<2,0	≤ 15	uH	Colorimétrico - 2120 E - SMEWW - 24 - 2023	07/04/23	fqa
Escherichia coli	Ausente	Ausência	/100mL	Substrato Enzimático - PTA-018 - rev. 32 - 2018	07/04/23	bac
Fluoreto	0,7	0,6 ~ 0,8	mg/L	Eletrodo de íon seletivo - 4500-F C - SMEWW - 23 - 2017	07/04/23	fqa
pH	7,3 a 27,00 °C	-		- 4500-H+ B - SMEWW - 21 - 2005	06/04/23	campo
Turbidez	< 0,20	≤ 5	uT	- 2130 B - SMEWW - 23 - 2017	07/04/23	fqa

Observações:

Este Relatório só deve ser reproduzido completo.

Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Os resultados apresentados neste relatório aplicam-se somente a amostra entregue no laboratório.

Os valores da estimativa de incerteza de medição estão disponíveis no Laboratório e serão fornecidos ao cliente sempre que solicitado.

O plano de amostragem está descrito no Procedimento Interno Geral PIG-030, PL-172 (Plano de amostragem - Água) e PL-173 (Plano de amostragem - Efluentes).

PTA - Procedimentos Técnicos de Análises

Endereço dos Laboratórios

Franca - Jardim Redentor - Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 CEP: 14405600

fqa - Sala de Físico Química Água

bac - Sala de Bacteriologia

campo - Campo 1

Legendas e Informações

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

**Controle Sanitário do Pardo e Grande**

Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 - CEP: 14405-600 - Jardim Redentor
- Franca

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RGOC 7418/23-0085-A Versão 00****Dados Referentes a Amostra:**

Número da amostra: 7418/23
Cliente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Endereço: R Cerqueira Cesar, 241 - Centro - Igarapava
Tipo de Amostra: Particular Particular - Particular
Procedência: R EXP Euripedes Rodrigues de Lima nº 15 - Cozinha Piloto-Jd.Santo Antonio-Igarapava
Valor de Referência: Portaria GM_MS_Nº888_04/05/21
Data/horário de coleta: 06/04/2023 - 13:45 **Chuvvas:** Não **Temp. Ambiente:** - **Coletor:** Marcos Fernando Ferreira

Químico Paulo Vitor Albano
CRQ 04241014
Supervisor
Matr. 436431


Químico Luis Antonio Salomao
Gerente de Divisão
CRQ 04.136368 4ª região Matr. 612611

Autenticação: 3EC3035E1A908C187848D7233A4B1F9BF866BEDE**Data 10/04/2023**



Controle Sanitário do Pardo e Grande

Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 - CEP: 14405-600 - Jardim Redentor
- Franca



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RGOC 7417/23-0085-A Versão 00

Dados Referentes a Amostra:

Número da amostra: 7417/23
 Cliente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
 Endereço: R Cerqueira Cesar, 241 - Centro - Igarapava
 Tipo de Amostra: Particular Particular - Particular
 Procedência: R EXP Eurípedes Rodrigues de Lima nº 0 - Creche - Id. Santo Antonio-Igarapava
 Valor de Referência: Portaria GM_MS_Nº888_04/05/21

Data/horário de coleta: 06/04/2023 - 14:15 Chuvas: Não Temp. Ambiente: - Coletor: Marcos Fernando Ferreira

Dados Referentes aos Ensaios

Ensaio	Resultado	Valor de Referência	Unidade de Medida	Método	Data	Sala
Bactérias Heterotróficas	<1	-	UFC/mL	Placa Fluida - PTA-020 - rev. 37 - 2018	10/04/23	bac
Cloro Residual Livre	0,8	0,2 ~ 5,0	mg/L	- 4500-Cl G - SMEWW - 24 - 2023	06/04/23	campo
Coliformes Totais	Ausente	Ausência	/ 100mL	Substrato Enzimático - PTA-018 - rev. 32 - 2018	07/04/23	bac
Cor Aparente	<2,0	≤ 15	uH	Colorimétrico - 2120 E - SMEWW - 24 - 2023	07/04/23	fqa
Escherichia coli	Ausente	Ausência	/100mL	Substrato Enzimático - PTA-018 - rev. 32 - 2018	07/04/23	bac
Fluoreto	0,7	0,6 ~ 0,8	mg/L	Eletrodo de íon seletivo - 4500-F C - SMEWW - 23 - 2017	07/04/23	fqa
pH	7,3 a 27,00 °C	-		- 4500-H+ B - SMEWW - 21 - 2005	06/04/23	campo
Turbidez	< 0,20	≤ 5	uT	- 2130 B - SMEWW - 23 - 2017	07/04/23	fqa

Observações:

Este Relatório só deve ser reproduzido completo.

Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Os resultados apresentados neste relatório aplicam-se somente a amostra entregue no laboratório.

Os valores da estimativa de incerteza de medição estão disponíveis no Laboratório e serão fornecidos ao cliente sempre que solicitado.

O plano de amostragem está descrito no Procedimento Interno Geral PIG-030, PL-172 (Plano de amostragem - Água) e PL-173 (Plano de amostragem - Efluentes).

PTA - Procedimentos Técnicos de Análises

Endereço dos Laboratórios

Franca - Jardim Redentor - Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 CEP: 14405600

fqa - Sala de Físico Química Água

bac - Sala de Bacteriologia

campo - Campo 1

Legendas e Informações

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

**Controle Sanitário do Pardo e Grande**

Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 - CEP: 14405-600 - Jardim Redentor
- Franca

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RGOC 7417/23-0085-A Versão 00****Dados Referentes a Amostra:**

Número da amostra: 7417/23
Cliente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Endereço: R Cerqueira Cesar, 241 - Centro - Igarapava
Tipo de Amostra: Particular Particular - Particular
Procedência: R EXP Euripedes Rodrigues de Lima nº 0 - Creche-Jd.Santo Antonio-Igarapava
Valor de Referência: Portaria GM MS Nº888 04/05/21

Data/horário de coleta: 06/04/2023 - 14:15 Chuvas: Não Temp. Ambiente: - Coletor: Marcos Fernando Ferreira

Químico Paulo Vitor Albano
CRQ 04241014
Supervisor
Matr. 436431

Químico Luis Antonio Salomao
Gerente de Divisão
CRQ 04.136368 4ª região Matr. 612611


Autenticação: 86826198491059685C4EDABA206D0B890A885789

Data 10/04/2023



Controle Sanitário do Pardo e Grande

Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 - CEP: 14405-600 - Jardim Redentor
- Franca



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RGOC 7419/23-0085-A Versão 00

Dados Referentes a Amostra:

Número da amostra: 7419/23
 Cliente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
 Endereço: R Cerqueira Cesar, 241 - Centro - Igarapava
 Tipo de Amostra: Particular Particular - Particular
 Procedência: R Ramiro Bortoletto nº 237 - Bar-Jd Santo Antonio-Igarapava
 Valor de Referência: Portaria GM MS Nº888 04/05/21

Data/horário de coleta: 06/04/2023 - 14:00 Chuvas: Não Temp. Ambiente: - Coletor: Marcos Fernando Ferreira

Dados Referentes aos Ensaios

Ensaio	Resultado	Valor de Referência	Unidade de Medida	Método	Data	Sala
Bactérias Heterotróficas	<1	-	UFC/mL	Placa Fluida - PTA-020 - rev. 37 - 2018	10/04/23	bac
Cloro Residual Livre	0,9	0,2 ~ 5,0	mg/L	- 4500-Cl G - SMEWW - 24 - 2023	06/04/23	campo
Coliformes Totais	Ausente	Ausência	/ 100mL	Substrato Enzimático - PTA-018 - rev. 32 - 2018	07/04/23	bac
Cor Aparente	<2,0	≤ 15	uH	Colorimétrico - 2120 E - SMEWW - 24 - 2023	07/04/23	fqa
Escherichia coli	Ausente	Ausência	/100mL	Substrato Enzimático - PTA-018 - rev. 32 - 2018	07/04/23	bac
Fluoreto	0,7	0,6 ~ 0,8	mg/L	Eletrodo de íon seletivo - 4500-F C - SMEWW - 23 - 2017	07/04/23	fqa
pH	7,3 a 28,00 °C	-		- 4500-H+ B - SMEWW - 21 - 2005	06/04/23	campo
Turbidez	< 0,20	≤ 5	uT	- 2130 B - SMEWW - 23 - 2017	07/04/23	fqa

Observações:

Este Relatório só deve ser reproduzido completo.

Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Os resultados apresentados neste relatório aplicam-se somente a amostra entregue no laboratório.

Os valores da estimativa de incerteza de medição estão disponíveis no Laboratório e serão fornecidos ao cliente sempre que solicitado.

O plano de amostragem está descrito no Procedimento Interno Geral PIG-030, PL-172 (Plano de amostragem - Água) e PL-173 (Plano de amostragem - Efluentes).

PTA - Procedimentos Técnicos de Análises

Endereço dos Laboratórios

Franca - Jardim Redentor - Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 CEP: 14405600

fqa - Sala de Físico Química Água

bac - Sala de Bacteriologia

campo - Campo 1

Legendas e Informações

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

**Controle Sanitário do Pardo e Grande**

Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 - CEP: 14405-600 - Jardim Redentor
- Franca

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RGOC 7419/23-0085-A Versão 00****Dados Referentes a Amostra:**

Número da amostra: 7419/23
Cliente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Endereço: R Cerqueira Cesar, 241 - Centro - Igarapava
Tipo de Amostra: Particular Particular - Particular
Procedência: R Ramiro Bortoletto nº 237 - Bar-Jd.Santo Antonio-Igarapava
Valor de Referência: Portaria GM_MS_Nº888_04/05/21
Data/horário de coleta: 06/04/2023 - 14:00 Chuvas: Não Temp. Ambiente: - Coletor: Marcos Fernando Ferreira

Químico Paulo Vitor Albano
CRQ 04241014
Supervisor
Matr. 436431

Químico Luis Antonio Salomao
Gerente de Divisão
CRQ 04.136368 4ª região Matr. 612611

Autenticação: 98C77371B71235BAAF0C863C9426E2DC5B75D014

Data 10/04/2023



Controle Sanitário do Pardo e Grande

Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 - CEP: 14405-600 - Jardim Redentor
- Franca



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RGOC 7416/23-0085-A Versão 00

Dados Referentes a Amostra:

Número da amostra: 7416/23
Cliente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Endereço: R Cerqueira Cesar, 241 - Centro - Igarapava
Tipo de Amostra: Poço Igarapava - Sistema I - Salda **Id. Pto:** 027FN012
Procedência: 027FN012 R Zeca Marcal nº 800 - Salda do Tratamento no R12 (sistema I)-Vila Marilene-Igarapava
Valor de Referência: Portaria GM_MS Nº888_04/05/21

Data/horário de coleta: 06/04/2023 - 13:25 **Chuvvas:** Não **Temp. Ambiente:** - **Coletor:** Marcos Fernando Ferreira

Dados Referentes aos Ensaios

Ensaio	Resultado	Valor de Referência	Unidade de Medida	Método	Data	Sala
Bactérias Heterotróficas	<1	-	UFC/mL	Placa Fluida - PTA-020 - rev. 37 - 2018	10/04/23	bac
Cloro Residual Livre	0,9	0,2 ~ 5,0	mg/L	- 4500-Cl G - SMEWW - 24 - 2023	06/04/23	campo
Coliformes Totais	Ausente	Ausência	/ 100mL	Substrato Enzimático - PTA-018 - rev. 32 - 2018	07/04/23	bac
Cor Aparente	<2,0	≤ 15	uH	Colorimétrico - 2120 E - SMEWW - 24 - 2023	07/04/23	fqa
Escherichia coli	Ausente	Ausência	/100mL	Substrato Enzimático - PTA-018 - rev. 32 - 2018	07/04/23	bac
Fluoreto	0,7	0,6 ~ 0,8	mg/L	Eletrodo de íon seletivo - 4500-F C - SMEWW - 23 - 2017	07/04/23	fqa
pH	7,3 a 28,00 °C	-		- 4500-H+ B - SMEWW - 21 - 2005	06/04/23	campo
Turbidez	0,24	≤ 5	uT	- 2130 B - SMEWW - 23 - 2017	07/04/23	fqa

Observações:

Este Relatório só deve ser reproduzido completo.

Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.

Os resultados apresentados neste relatório aplicam-se somente a amostra entregue no laboratório.

Os valores da estimativa de incerteza de medição estão disponíveis no Laboratório e serão fornecidos ao cliente sempre que solicitado.

Plano de Amostragem conforme Portaria GM/MS Nº 888/2021 - Ministério da Saúde, para mananciais de captação, saída do tratamento e sistema de distribuição de água.

O plano de amostragem está descrito no Procedimento Interno Geral PIG-030, PL-172 (Plano de amostragem - Água) e PL-173 (Plano de amostragem - Efluentes).

PTA - Procedimentos Técnicos de Análises

Endereço dos Laboratórios

Franca - Jardim Redentor - Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 CEP: 14405600

fqa - Sala de Físico Química Água

bac - Sala de Bacteriologia


campo - Campo 1

Legendas e Informações

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

**Controle Sanitário do Pardo e Grande**

Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 - CEP: 14405-600 - Jardim Redentor
- Franca

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RGOC 7416/23-0085-A Versão 00****Dados Referentes a Amostra:**

Número da amostra: 7416/23
Cliente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Endereço: R Cerqueira Cesar, 241 - Centro - Igarapava
Tipo de Amostra: Poço Igarapava - Sistema I - Saída **Id. Pto:** 027FN012
Procedência: 027FN012 R Zeca Marcal nº 800 - Saída do Tratamento no R12 (sistema I)-Vila Marilene-Igarapava
Valor de Referência: Portaria GM MS Nº888 04/05/21
Data/horário de coleta: 06/04/2023 - 13:25 **Chuvvas:** Não **Temp. Ambiente:** - **Coletor:** Marcos Fernando Ferreira

Químico Paulo Vitor Albano
CRQ 04241014
Supervisor
Matr. 436431


Químico Luis Antonio Salomao
Gerente de Divisão
CRQ 04.136368 4ª região Matr. 612611

Autenticação: 8B11266C2BB83348C8411AC3F632A6233B5C21CC**Data** 10/04/2023



Controle Sanitário do Pardo e Grande

Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 - CEP: 14405-600 - Jardim Redentor
- Franca



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RGOC 7420/23-0085-A Versão 00

Dados Referentes a Amostra:

Número da amostra: 7420/23
 Cliente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
 Endereço: R Cerqueira Cesar, 241 - Centro - Igarapava
 Tipo de Amostra: Rede de Distribuição Igarapava - Reservatório Id. Pto: 027RS008
 Procedência: 027RS008 R Nicolau Nassif nº 850 - Reservatório elevado R8-Cj. Kasuto Yatsuda-Igarapava
 Valor de Referência: Portaria GM_MS Nº888_04/05/21

Data/horário de coleta: 06/04/2023 - 14:35 Chuvas: Não Temp. Ambiente: - Coletor: Marcos Fernando Ferreira

Dados Referentes aos Ensaios

Ensaio	Resultado	Valor de Referência	Unidade de Medida	Método	Data	Sala
Bactérias Heterotróficas	<1	-	UFC/mL	Placa Fluida - PTA-020 - rev. 37 - 2018	10/04/23	bac
Cloro Residual Livre	0,8	0,2 ~ 5,0	mg/L	- 4500-Cl G - SMEWW - 24 - 2023	06/04/23	campo
Coliformes Totais	Ausente	Ausência	/ 100mL	Substrato Enzimático - PTA-018 - rev. 32 - 2018	07/04/23	bac
Cor Aparente	<2,0	≤ 15	uH	Colorimétrico - 2120 E - SMEWW - 24 - 2023	07/04/23	fqa
Escherichia coli	Ausente	Ausência	/100mL	Substrato Enzimático - PTA-018 - rev. 32 - 2018	07/04/23	bac
Fluoreto	0,7	0,6 ~ 0,8	mg/L	Eletrodo de íon seletivo - 4500-F C - SMEWW - 23 - 2017	07/04/23	fqa
pH	7,4 a 28,00 °C	-		- 4500-H+ B - SMEWW - 21 - 2005	06/04/23	campo
Turbidez	0,26	≤ 5	uT	- 2130 B - SMEWW - 23 - 2017	07/04/23	fqa

Observações:

Este Relatório só deve ser reproduzido completo.
 Reprodução de partes requer aprovação escrita do laboratório.
 Os resultados apresentados neste relatório aplicam-se somente a amostra entregue no laboratório.
 Os valores da estimativa de incerteza de medição estão disponíveis no Laboratório e serão fornecidos ao cliente sempre que solicitado.
 Plano de Amostragem conforme Portaria GM/MS Nº 888/2021 - Ministério da Saúde, para mananciais de captação, saída do tratamento e sistema de distribuição de água.
 O plano de amostragem está descrito no Procedimento Interno Geral PIG-030, PL-172 (Plano de amostragem - Água) e PL-173 (Plano de amostragem - Efluentes).
 PTA - Procedimentos Técnicos de Análises

Endereço dos Laboratórios

Franca - Jardim Redentor - Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 CEP: 14405600
 fqa - Sala de Físico Química Água
 bac - Sala de Bacteriologia
 campo - Campo 1

Legendas e Informações

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater



Controle Sanitário do Pardo e Grande

Avenida Doutor Flávio Rocha nº 4951 - CEP: 14405-600 - Jardim Redentor
- Franca



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RGOC 7420/23-0085-A Versão 00

Dados Referentes a Amostra:

Número da amostra: 7420/23
 Cliente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
 Endereço: R Cerqueira Cesar, 241 - Centro - Igarapava
 Tipo de Amostra: Rede de Distribuição Igarapava - Reservatório Id. Pto: 027RS008
 Procedência: 027RS008 R Nicolau Nassif nº 850 - Reservatório elevado R8-Cj. Kasuto Yatsuda-Igarapava
 Valor de Referência: Portaria GM MS Nº888_04/05/21
 Data/horário de coleta: 06/04/2023 - 14:35 Chuvas: Não Temp. Ambiente: - Coletor: Marcos Fernando Ferreira

Químico Paulo Vitor Albano
CRQ 04241014
Supervisor
Matr. 436431

Químico Luis Antonio Salomao
Gerente de Divisão
CRQ 04.136368 4ª região Matr. 612611

Autenticação: C4500555F5BC15A31A63F2E00230896B99E83F34

Data 10/04/2023

Ofício n.º 0004/2023 – RGFF. 5

Igarapava, 24 de março de 2023.

Assunto: Resposta ao ofício 159/2023

Referência: Comunicação sobre fornecimento de água para supressão do poço – Cozinha Piloto


Senhor Prefeito,

Em resposta ao ofício supracitado que versa sobre o pedido de informações complementares sobre a religação de água do imóvel sito à Rua Expedicionário Eurípedes Rodrigues de Lima, n.º 15 informamos que o fornecimento de número 86040541978987 sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Igarapava – Cozinha Piloto, foi restabelecido na data de 14/03/2023.

Como o consumo de água neste local se trata de uso essencial às crianças e adolescentes do município de Igarapava (cozimento de alimentos), como já determinado por V.S.^a, solicitamos a supressão da água do poço em caráter emergencial. Solicitamos que seja feita expressa comunicação à Sabesp logo após a supressão do uso da água do poço a fim de arquivarmos o procedimento administrativo.

Certo de termos vosso pleito atendido, agradecemos antecipadamente, subscrevendo com os protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Vanderlei Pim

Gerente do Setor – Igarapava

Matr. 65429.2 – RGFF.5

Ilmo. Sr. Dr.

Jose Ricardo Rodrigues Mattar

Prefeito Municipal de Igarapava/SP

